



## MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 815 67 39 [www.mssw.pl](http://www.mssw.pl)  
[kancelaria@mssw.pl](mailto:kancelaria@mssw.pl)

Warszawa, 7 lutego 2019 r.

### WYJAŚNIENIE

Do ogłoszonego zapytania ofertowego na prowadzenie spraw przeciwpożarowych w MSSW znak nr 132/ZP/19. Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, MSS w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców w dniach: 05.02.2019-07.02.2019 r.

Treści zapytań wraz z wyjaśnieniem Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej.

#### Pytanie 1

Jaka jest powierzchnia użytkowa obiektu na którym będzie obowiązywała umowa?

**Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 34 368,50 m<sup>2</sup>.**

#### Pytanie 2

Ile osób jest zatrudnionych jest w szpitalu?

**W szpitalu zatrudnionych jest 928 pracowników etatowych.**

#### Pytanie 3

Ile jest hydrantów wewnętrznych i jakiego rodzaju?

**Jest 61 hydrantów wewnętrznych, HP25, HP33, HP52.**

#### Pytanie 4

Ile jest hydrantów zewnętrznych i jakiego rodzaju?

**Są 4 hydranty zewnętrzne, DN80 i DN100.**

#### Pytanie 5

Ile jest gaśnic i jakiego rodzaju?

**Jest 176 gaśnic, GP6xABC, GS5xB, GP2xABC, GSE2xB, GW2xAF,**

#### Pytanie 6

Ile jest central systemu oddymiania klatek schodowych?

**Są 4 centrale systemu oddymiania klatek schodowych.**

#### Pytanie 7

Jaki jest producent centrali systemu oddymiania?

**UCS 6000, POLON-ALFA Sp. z o. o., D+H, AFG.**



Pytanie 8

Ile jest central systemu sygnalizacji alarmu pożaru?

**Są 4 centrale i system DSO, FC330 synova.**

Pytanie 9

Jaki jest producent systemu sygnalizacji pożaru?

**Producentem jest Aritech.**

Pytanie 10

Czy na budynku występują dodatkowe instalacje i urządzenia ppoż. Oprócz tych wymienionych w zapytaniu?

**Nie, nie występują.**

Pytanie 11

Czy przeglądy techniczne mają być wykonywane przez oferenta czy też oferent ma sprawować nad nimi nadzór?

**Przeglądy techniczne mają być wykonywane przez oferenta.**

Pytanie 12

Jakie przeglądy techniczne należy wycenić?

**Należy wycenić przeglądy techniczne: systemu alarmu pożarowego, oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego, oświetlenia awaryjnego, drzwi przeciwpożarowych, przeciwpożarowych wyłączników prądu, oddymiania, gaśnic, hydrantów, DSO.**

Pytanie 13

Czy remonty gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oferent wykonuje we własnym zakresie?

**Tak.**

Pytanie 14

Czy Zamawiający płaci za części zamienne oraz proszek?

**Tak.**

Pytanie 15

Na czym polega konserwacja instalacji przeciwpożarowych?

**Konserwacja polega na zabiegach mających na celu utrzymanie instalacji w dobrym stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

Pytanie 16

Czy Oferent za wymianę części ma zapłacić we własnym zakresie czy Zamawiający pokrywa koszty napraw, wynikających z eksploatacji?

**Zamawiający pokrywa koszty napraw wynikających z eksploatacji.**

Pytanie 17

Jakie instalacje i urządzenia przeciwpożarowe są do remontu?

**Naprawa hydrantu zewnętrznego przy budynku C i przy SOR, naprawa instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku nr D.**

