

Załącznik do SIWZ U-25/N/17

		ROZDZIELNIE NN																		
		Rozdzielnia NN z pomiarami	Agregat + rozdzielnia NN	Blok "A" Rozdzielnia NN	Blok "C" Rozdzielnia NN	Blok "D" Rozdzielnia NN	Blok "B" Rozdzielnia Wymiennik	Rozdzielnia NN Hydrofornia	Rozdzielnia NN Zbiorniki	Blok "D" Rozdzielnia NN	Blok "D" Rozdzielnia Klimatyzacji	Blok "D" Rozdzielnia Klimatyzacji	Blok "D" Rozdzielnia Klimatyzacji	Blok "C" Rozdzielnia NN + Agregaty	Blok "C" Rozdzielnia Klimatyzacji	Blok "A" Rozdzielnia klimatyzacji RTG				RAZEM:
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE URZĄDZEŃ	ILOŚĆ URZĄDZEŃ																		
1	Instalacje elektroenergetyczne																			
	a) w.l.z.	51	89	34	40	91	17	23	18	28	27	4	7	29	10					468
	b) gniazda wtycz. 1 faz z instalacją	1	15						1		2			2	4					25
	c) gniazda siłowe 380 V wraz z instalacją																			0
	d) zestaw oświetleniowy 4x20 W																			0
	e) zestaw przy łózkowy																			0
2	Urządzenia oświetlenia wnetrzowego w pozost. pom.	14	14		1	3		1	2	2	42	4	5	8						96
	oświetlenie																			0

h)	Rozdzielnie pionowe	2	4	6		12
	Rozdzielnie N/N	1	4			5
	Transformatory 15kV/0,4kV 400kVA	2				2

		TEREN GOSPODARCZY																			
		Warsztaty	Hydrofornia	Węzeł ciepły przy hydroforni	Spalarnia odpadów	Garaże	Anatomia	Pralnia	Piwnica ziemniaków	Magazyn tlenu	Magazyn apteki	Magazyn gazów	Kotłownia CPT	Zbiorniki paliw CPT	Zbiorniki tlenu ciekłego	Portiernia	Hotel	Przychodnia	Komin CPT	RAZEM:	
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE URZĄDZEŃ	ILOŚĆ URZĄDZEŃ																			
1	Instalacje elektroenergetyczne																				
	a)	w.l.z.	42	7	19	5	7	14	48	3	3	3	3	56	4	10	12	79	31	3	349
	b)	gniazda wtycz. 1 faz z instalacją	33	4	4	2	8	25	24					21		1	5	111	80	1	319
	c)	gniazda siłowe 380 V wraz z instalacją	15	2		2			1					6		1	5	6			38
	d)	zestaw oświetleniowy 4x20 W																			0
	e)	zestaw przy łózkowy																			0
2		Urządzenia oświetlenia wnetrzowego w pozost. pom.																			0
		oświetlenie	37	38	9	4	12	44	66	4	4	7	4	59	5	3	14	148	135	12	605

[illegible]

		WYSOKI PARTER - BLOK A,B,C,D																	
		Biura	Korytarze	Apteka	Labolatorium	Neurologia	Kioski	OIT	POZ										RAZEM:
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE URZĄDZEŃ	ILOŚĆ URZĄDZEŃ																	
1	Instalacje elektroenergetyczne																		
	a)	w.l.z.		64			93			22									179
	b)	gniazda wtycz. 1 faz z instalacją	107	8	20	73	205	5	1	32									451
	c)	gniazda siłowe 380 V wraz z instalacją			1	5	4			1									11
	d)	zestaw oświetleniowy 4x20 W																	0
	e)	zestaw przy łózkowy																	0
2	Urządzenia oświetlenia wnetrzowego w pozost. pom.		78	51	23	45	292	8	4	45									546
	oświetlenie																		0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

L.p.	<u>WYSZCZEGÓLNIENIE URZĄDZEŃ</u>	km linii	ilość urządzeń
1	Elektroenergetyczne linie kablowe od 1 kV do 110 kV	1,6	
2	Elektroenergetyczne linie kablowe o napięciu do 1 kV	6,2	
3	Stacje el-en o górnym napięciu mniejszym niż 110 kV		
	Strona SN:		
	a) pole lin. lub sprzęg. z odłączn.		2
	b) pole pomiarowe		2
	c) pole trafo z rozłącznikiem		6
4	Transformatory o przekładni SN/NN		7
5	Elektryczne urządzenia napędowe		
	a) o mocy poniżej 5,5 kW		61
	b) poniżej 50 kW, ale nie mniejszej niż 5,5 kW		2
	c) od 50 kW do 250 kW o nap. 1 kV		3

	c) pole trafo z rozłącznikiem		6
4	Transformatory o przekładni SN/NN		7
5	Elektryczne urządzenia napędowe		

	a) o mocy poniżej 5,5 kW		61
	b) poniżej 50 kW, ale nie mniejszej niż 5,5 kW		2
	c) od 50 kW do 250 kW o nap. 1 kV		3
6	Uziomy ochrony odgromowej		67
7	Ukł. pom. rozlicz. zuż. energii elektrycznej		14
8	Urządzenia akumulatorowe		36
9	Urządz. oświetlenia zewnętrznego		
	a) oprawy żarowe		47
	b) pozost. rodzaje opraw		