



MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

**KOPIA
ZA ZGODNOŚĆ Z
ORYGINAŁEM**

Warszawa, dnia 12 lutego 2008 r.

WZ.5595/309/07/08

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 155 KPA, § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137) oraz art. 124 KPA, po rozpatrzeniu „Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynków A, B, C i D z łącznikami C-D i D-E Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bursztynowej 2 w Warszawie”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego - mgr inż. Andrzeja Pola oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - mgr inż. Tadeusza Ciska i bryg. mgr inż. Lesława Deca, nadesłanej przy piśmie firmy PROTECT Sp. jawna, ul. Klemensiewicza 1d w Warszawie, z dnia 24 grudnia 2007 r. z późniejszym uzupełnieniem -

postanawiam

uchylić w całości Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ 5595/246/07 z dnia 6 grudnia 2007 r. i **nadać mu nową treść:**

wyrażam zgodę

na zastosowanie przedstawionych w pkt. 8 „Ekspertyzy...” rozwiązań technicznych spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych dla budynku szpitala (ZLII), dotyczących:

1. Podziału obiektu na niewielkie strefy pożarowe w taki sposób, aby powierzchnia strefy była mniejsza od dopuszczalnej i aby istniała możliwość ewakuacji do innej strefy na tej samej kondygnacji.
2. Wydzielenia fragmentu każdej kondygnacji ZL II (w lewym skrzydle bloku A) jako odrębnej strefy pożarowej.