

Tabela nr 4.5. Dopuszczalne długości dojsć ewakuacyjnych

Rodzaj strefy	Długość dojścia [m]	
	Przy jednym dojściu	Przy co najmniej 2 dojściach ¹⁾
ZL III	30	60
ZL II	10	40

¹⁾ Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować. (długość dojścia mierzy się od wyjścia z pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz budynku, innej strefy pożarowej, do pierwszych drzwi przedsionka ppoż. lub do obudowanej, zamykanej drzwiami o odporności ogniowej co najmniej EI 30 i zabezpieczonej przed zadymieniem lub oddymianej klatki schodowej).

- Wyjście z klatki schodowej spełniającej wymagania § 256 ust.2 Rozporządzenia [1] powinno prowadzić na zewnątrz budynku bezpośrednio, lub drogami komunikacji ogólnej, których obudowa spełnia wymagania § 249 ust.1 przywołanego Rozporządzenia, a otwory w obudowie mają zamknięcia w klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30,
- Dopuszcza się prowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjścia na zewnątrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych dróg komunikacji ogólnej przez hol mogący spełniać także funkcje uzupełniające do funkcji wynikających z przeznaczenia budynku, pod warunkiem, że:
 - o Przez ten hol jest możliwe przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki schodowej, przy czym ograniczenie to nie odnosi się do klatek schodowych z odrębnym, nie prowadzącym przez ten hol wyjściem ewakuacyjnym,
 - o Hol nie znajduje się w strefie PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m², ani też zawierającej strefę zagrożenia wybuchem,
 - o Hol jest oddzielony od poziomych dróg komunikacji ogólnej, tak jak to jest wymagane dla klatki schodowej,
 - o Wolna szerokość drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% większa od szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej, prowadzącej do tego wyjścia, określonej dla kondygnacji budynku o największej liczbie przewidywanych osób przebywających tam równocześnie,
 - o Wysokość holu w miejscu, w którym przebiega droga ewakuacyjna jest nie mniejsza niż 3,3 m,
 - o Szerokość drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku jest co najmniej o 50% większa od wymaganej szerokości biegu klatki schodowej.

Do określenia maksymalnej ilości osób mogących przebywać jednocześnie w budynkach biurowych przyjmuje się wskaźnik 1 osoba/5 m², przepisy nie określają normatywu dla szpitali, jednak dane są określone warunkami lokalnymi (m.in. liczbą łóżek i personelu).