

- a) powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach do budynków i na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,
- b) powinny być rozmieszczone w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki)
- c) w obiektach wielokondygnacyjnych gaśnice należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli warunki techniczne na to pozwalają,

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

### **3.12. Drogi pożarowe**

Do każdego budynku zawierającego strefę pożarową ZL II wymagana jest droga pożarowa o szerokości min. 3,5 m przebiegająca w odległości 5-15 m od budynku; dopuszczalny nacisk na oś co najmniej 100 kN, najmniejszy promień zewnętrzny łuku drogi – 11m. Droga powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach 20x20 m lub zapewniać przejazd bez zawracania. Między drogą pożarową a obiektem nie powinny występować drzewa oraz stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości powyżej 3m.

### **3.13. Odległość od innych obiektów i od granicy działki**

Wymagana odległość budynku od innych budynków zakwalifikowanych do ZL wynosi 8 m. W pasie terenu o szerokości 8 m, otaczającym ściany zewnętrzne budynku, nie będące ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, ściany zewnętrzne innego budynku powinny spełniać wymagania określone dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego dla obu budynków. Jeżeli ściany budynków stykających się tworzą ze sobą kąt 60-120 stopni, wówczas w pasie 4 m od krawędzi styku ściana jednego z budynków powinna spełniać wymagania dla oddzielenia przeciwpożarowego (w pasie o szerokości stanowiącej 50% wymienionej wyżej odległości).

### **3.14. Wymagania określone przez Ministra Zdrowia**

#### **3.14.1. Część ogólna**

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Ministra dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985) [6], oprócz wymagań funkcjonalnych, w tym głównie sanitarnych, zawiera ono także uregulowania związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym tych budynków, rozszerzające lub precyzujące ogólne wymagania dla budynków ze strefami pożarowymi kwalifikowanymi do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.