

3.14.3. Wymagania dla pokoi łóżkowych

Pokoje łóżkowe w oddziałach szpitalnych mogą być przeznaczone dla pobytu stałego nie więcej niż 5 pacjentów.

Powierzchnia pokoi łóżkowych w zależności od oddziału powinna wynosić:

- 1) w przypadku oddziału o zunifikowanym układzie przestrzennym, w tym pododdziałów dla dzieci starszych:
 - a) pokoju 1-łóżkowego - co najmniej $12,0 \text{ m}^2$,
 - b) pokoju 2-łóżkowego - co najmniej $14,0 \text{ m}^2$,
 - c) pokoju 3-5-łóżkowego - co najmniej $6,0 \text{ m}^2$ na 1 łóżko;
- 2) w przypadku oddziału położniczego:
 - a) w systemie "matka z dzieckiem":
 - pokoju 1-łóżkowego - co najmniej $14,0 \text{ m}^2$,
 - pokoju 2-łóżkowego - co najmniej $18,0 \text{ m}^2$,
 - b) w systemie korespondencyjnym:
 - pokoju 3-łóżkowego matek - co najmniej $18,0 \text{ m}^2$,
 - pokoju 7-łóżkowego noworodków - co najmniej $18,0 \text{ m}^2$;
- 3) w przypadku oddziału dziecięcego i noworodkowego:
 - a) pokoje dla dzieci młodszych:
 - pokoju 1-łóżkowego - co najmniej $8,0 \text{ m}^2$,
 - pokoju 2-łóżkowego - co najmniej $10,0 \text{ m}^2$,
 - pokoju 3-łóżkowego - co najmniej $14,0 \text{ m}^2$,
 - pokoju 4-łóżkowego - co najmniej $18,0 \text{ m}^2$,
 - b) na każde stanowisko noworodka należy przyjmować:
 - w pokoju noworodków obserwowanych i wcześniaków - $5,0 \text{ m}^2$,
 - w pokoju intensywnej opieki noworodka - $10,0 \text{ m}^2$;
- 4) w przypadku oddziału intensywnej terapii:
 - a) pokój 1-stanowiskowy - co najmniej $18,0 \text{ m}^2$,
 - b) pokój wielostanowiskowy - co najmniej $16,0 \text{ m}^2$ na 1 stanowisko;
- 5) w przypadku intensywnego nadzoru kardiologicznego - co najmniej $14,0 \text{ m}^2$ na każde łóżko;
- 6) w przypadku pokoi dializ łącznie ze stanowiskiem nadzoru pielęgniarstwa:
 - a) pokój 1-stanowiskowy - co najmniej $14,0 \text{ m}^2$,
 - b) pokój 2-stanowiskowy - co najmniej $24,0 \text{ m}^2$,
 - c) pokój wielostanowiskowy - co najmniej $10,0 \text{ m}^2$ na 1 stanowisko.

Odstępy między łózkami powinny wynosić co najmniej $0,7 \text{ m}$, a od ściany zewnętrznej - co najmniej $0,8 \text{ m}$. Modułarna szerokość pokoju łóżkowego powinna umożliwiać wyprowadzenie każdego łóżka bez konieczności przesuwania innych łóżek.

3.14.4. Wymagania bezpieczeństwa pożarowego

W załączniku nr 1 określono wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla pokoi łóżkowych w oddziałach dziecięcych.

Ściany oddzielające pokoje łóżkowe w pododdziale dzieci młodszych, jak również ściany między pokojami i punktem pielęgniarstwa, powinny być przeszkłone w sposób umożliwiający ciągłą obserwację dzieci. W pododdziale dzieci młodszych drzwi do pokoi powinny być przeszkłone. Do szklenia ścianek należy używać szkła:

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Polna 1, 00-622 Warszawa