

ściany zewnętrzne - EI 60
ściany wewnętrzne - EI 30
konstrukcja nośna dachu - R 30
Przekrycie dachu - E 30
Odporność ogniowa elementów klatek schodowych - REI 60

Obudowa klatek schodowych – odporność ogniowa odpowiadająca odporności ogniowej stropów – REI 60 (stropy).

Warstwy elewacyjne ścian zewnętrznych budynku wykonano z materiałów niepalnych.

Wg oceny rzeczoznawcy budowlanego, zawartej w pkt. niniejszego opracowania i ds. zabezpieczeń ppoż. elementy budowlane istniejące spełniają wymagania dla klasy B odporności pożarowej. Udokumentowania wymaga grubość otuliny stalowej konstrukcji bloku D.

6.3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku średnio wysokim zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL II wynosi 3500 m². Powierzchnia wewnętrzna opiniowanego Zespołu budynków Szpitala jest większa od dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej. Powierzchnia jednej kondygnacji przekracza 750 m².

Z racji na brak wydzielenia klatek schodowych w blokach A i C, brak oddzielenia ppoż. bloków A i B, bezklasowe okna na krawędzi styku bloku B i łącznika C-D z blokami C i D w pasie 4 m od krawędzi styku (w narożu również klatka schodowa), oraz brak wydzielenia pożarowego łącznika D-E, zespół stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni większej od dopuszczalnej.

Ocenia się, że stropy w budynku, spełniają wymagania dla stropów oddzielenia przeciwpożarowego w budynku ZL wykonanym w klasie B odporności pożarowej, tzn. posiadają odporność ogniową REI 60.

Nie jest spełnione wymaganie dotyczące możliwości ewakuacji do innej strefy pożarowej na tej samej kondygnacji, co wiąże się z koniecznością dodatkowego podziału na strefy pożarowe.

6.4. Warunki ewakuacji

Liczbę osób hospitalizowanych na poszczególnych oddziałach Szpitala przedstawiono zgodnie z deklaracją Właściciela w tabeli poniżej:

Lp.	Oddział	Liczba łóżek	Budynek	Uwagi
1.	I wewnętrzny i Nefrologii	49 (w tym 10 stanowisk dializacyjnych)	C	
2.	II wewnętrzny i Pulmonologii	42	D	
3.	Gastroenterologiczny	6	D	
4.	Kardiologii i Chorób Naczyń	49 (w tym 6 na OIT)	D	
5.	Laryngologiczny	20	D	
6.	Neurologiczny	61	C	
7.	Ginekologiczno - Położniczy	54 (w tym 20 na oddziale neonatologii)	C	
8.	Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej	51	D	
9.	Urologia	37	D	

WYDZIAŁ KONTROLNO-SPRĄŻENIOWY
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
ul. Polna 1, 00-822 Warszawa