



5/11

LA 2019.

5/11

Łącznik 'C-D' - poziom +1

BUDYNEK C
ODDZIAŁ I WEWNĘTRZNY I NEFROLOGII
(PODODDZIAŁ DIALIZ)




BUDYNEK C
ODDZIAŁ I WEWNĘTRZNY I NEFROLOGII



BUDYNEK A
BLOK OPERACYJNY ODDZIAŁU UROLOGII

UWAGI:

- WSZYSTKIE KLATKI SCHODOWE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SYSTEM ODDYMIANIA LUB ZABEZPIECZENIA PRZED ZADYMIENIEM.
- BUDYNEK NALEŻY WYPOSAŻYĆ W NASTĘPUJĄCE INSTALACJE:
 - INSTALACJĘ SYGNALIZACJI POŻARU (SAP);
 - DZWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO);

LEGENDA:	
	REZYNY OSTRZEGAJĄCZĄCE
	PRZECISK ODMYANIA
	KLUCZ DO EWAKUACJI
	HYDRANT WNIEMLIWY
	GABENICA PRZESZWA
	GAŚNICA ŚNIEGOWA
	DRZEWO EI 30
	DRZEWO EI 60
	DRZEWO WYKORZESZCZALNE
	ŚCIANA PROZ. REI 120
	ŚCIANA PROZ. REI 60
	ŚCIANA EI 90 LUB OKNO (ROLETY) EI90

**PROTECT Sp. j.**
USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ
Biuro: ul. Rudnickiego 3A lok. 13H, 01-868 Warszawa
tel./fax (022) 646 06 84; kom. 0 602 213 712
e-mail: protect@protect.waw.pl; www.protect.waw.pl

Projekt / Project:
EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWE.

Budynek / Building:
**Międzyzyleski Szpital Specjalistyczny
w Warszawie**

BUDYNKI: A, B, C, D RZUT KONDYGNACJI +1		Uprawnienie:		Pełnomocnik:	
Projektant / Działający:		Inż. Łukasz Bogała NIP: 142-024-010-0000000000		Pełnomocnik:	
-		-		-	
Sprawdzający / Określający:		Uprawnienie:		Pełnomocnik:	
mgr inż. Leśniew Dac.		325995		Pełnomocnik:	
Stwierdzenie / Data:		Ważność / Wskazanie:		Data / Data:	
1:2000		04		A	
12.2007		12.2007		12.2007	